

Annexure C

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. SCH./SAFETY/52/25

Dated: 06-06-2025

It is certified that an inspection team headed by Dr. Sanyay Patel, M.O. (Name of Officers with designation) from P.H.C., Bhanwarpur, Azamgarh PHED inspected the D. N. Memorial Sunshine School, Jamudih, Bhanwarpur, Azamgarh, U.P. (Name & Address of the school) on 05/06/2025 (date of inspection) and on the basis of Water Test Report (Attached) bearing no. 57/WTR/2025-26 dated 02/06/2025 Of State Halth Department, Lucknow (PHED Lab) certified that the D. N. Memorial Sunshine School (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till Two Years

Signature with Seal:
Name :
Designation :
Name & Address of the Office / Department :

To
D.N. Memorial Sunshine School,
Jamudih, Bhanwarpur, Azamgarh, U.P..
(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश

सेक्टर- सी अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

मैसर्स डी० एन० मेमोरियल सनशाईन स्कूल, जामुडिह, भंवरपुर, आजमगढ़ से प्राप्त जल के रसायन विश्लेषण का परिणाम:

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	जल संस्थान, वाराणसी
एकत्र करने का दिनांक	28-05-2025
प्राप्त होने का दिनांक	29-05-2025
विश्लेषण का दिनांक	29-05-2025
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग का जल
भौतिक लक्षण	परदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सलाइन अमोनिया) पी०पी०एम	0.003
शिवत्याम तिक्ताति भाग (अल्बुमिनाइड अमोनिया)पी०पी० एम०	0.002
37 सें० ग्रे० पर 3 घंटे में अवशोषित जारक भाग (ऑक्सीजन एब्जॉर्ब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग (सॉलिड्स इन सलूशन टोटल) पी०पी०एम०	488.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत्त भाग (सॉलीड्स इन सलूशन फिक्स्ड) पी०पी० एम०७	232.0
सांद्र विलयन में उत्पत्त भाग (सॉलिड इन सॉल्यूशंस वोलेशन) पी० पी० एम०	256.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
संपूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	248.0
स्थाई कठोरता भाग पी०पी०एम०	156.0
अस्थाई कठोरता भाग की पी०पी०एम०	96.0
निरेय भाग क्लोराइड्स पी०पी०एम०	12.0
भूथित भाग(नाइट्रोइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथित भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	.04
फ्लोरिन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेसीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या - 57/WTR /2025-26

दिनांक: 02/06/2025

सूचनार्थ प्रेषित:-

- मैसर्स डी० एन० मेमोरियल सनशाईन स्कूल, जामुडिह, भंवरपुर, आजमगढ़।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़।

विरष्ट प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
उ प्र, लखनऊ।

अपर्याप्ति, 21/6/25
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
उ प्र, लखनऊ।